

Số: **39**/CV-KTTL

Cao Lộc, ngày **12** tháng 8 năm 2023

V/v Sửa chữa van xả cát của đập hồ chứa
nước Nà Ca, thôn Chè Lân, xã Hòa Cư

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Hòa Cư

Ngày 25/7/2023 Xí nghiệp đã nhận được Công văn số 610/UBND, ngày 25/7/2023 của UBND xã Hòa Cư v/v xem xét sửa chữa Van xả hơi của đập chứa nước thôn Chè Lân, xã Hòa Cư.

Sau khi nhận được công văn của UBND xã Hòa Cư ngày 26/7/2023 Xí nghiệp đã cử cán bộ vào kiểm tra Van xả cát và tuyến đường ống xi phông đập hồ Nà Ca, xã Hòa Cư như sau:

Xí nghiệp đã tháo van xả cát và kiểm tra đường ống xi phông, tại vị trí van xả cát bình thường, trong ống Xi phông có bao tải và li nông làm tắc ống xi phông, nước không chảy qua được. Xí nghiệp đã xử lý, khắc phục xong từ ngày 01/8/2023 hiện nay nước đã thông và chảy qua xi phông đang phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp.

Để đảm bảo nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Hòa Cư.

Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Cao Lộc đề nghị UBND xã Hòa Cư tuyên truyền, vận động nhân dân cùng nhau bảo vệ công trình thủy lợi và không vi phạm công trình, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn, không vứt rác thải và xả nước thải vào công trình thủy lợi, để rác thải đúng nơi quy định, tránh trường hợp như trên xảy ra.

Vậy Xí nghiệp làm văn bản đề thông báo cho UBND xã Hòa Cư biết và Phòng NN và PTNT huyện Cao Lộc nắm được việc khắc phục van xả cát và đường ống xi phông đập chứa nước Nà Ca, thôn Chè Lân, xã Hòa Cư ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- Lưu VT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Thị Thu Hoài

28

